

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ 42.003 от 14.11.2017

650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А, офис 205 тел/факс (3842) 56-80-70, e-mail:liftto@mail.ru

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации

Профессиональная квалификация:	« Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений» Уровень квалификации 4		
Профессиональный стандарт:	Приказ Минтруда России от 18.03.2021г. № 136н., зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2021г. №63197 « Диспетчер аварийно- диспетчерской службы» Уровень квалификации 4		
Фамилия Имя Отчество соискателя:			
Место выполнения задания:	г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А.		
Дата	Время на выполнения – не более 30 минут	Начало	Окончание
Вы можете воспользоваться:	Канцелярскими принадлежностями.		
№ задания	Содержание задания	Ответ	
1.	(Один или несколько правильных ответов) Назначение системы диспетчерского контроля А. Только для обеспечения безопасности перемещения пассажиров. Б. Только для обеспечения двухсторонней переговорной связи В. Для осуществления диспетчерского контроля за работой Г. Для диагностики неисправностей возникающих при работе Диспетчерский комплекс "КДК" плюс		
2.	(Один правильный ответ) Действия диспетчера при регистрации сигнала с лифта "Вызов диспетчера". А. Оператор должен, выйти на переговорную связь, выяснить причину вызова. В случае аварийной остановки лифта отправить обслуживающий персонал для эвакуации пассажиров и устранения неисправности и дать пассажиру необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта Б. Оператор должен выйти на переговорную связь, выяснить причину вызова, в случае аварийной остановки отключить лифт, передать заявку диспетчеру В. Направить лифтера обходчика для выяснения причины вызова Г. Оператор должен выйти на переговорную связь и дать пассажиру необходимые разъяснения чтобы пассажир сделал попытку открыть двери кабины для самостоятельной эвакуации Производственная инструкция операторов 2.2.1.1		
3.	(Один правильный ответ) Действия диспетчера при регистрации сигнала с лифта "Проникновение в машинное помещение".		

	<p>А. Если на лифте в это время не производится техническое обслуживание, необходимо выйти на переговорную связь с МП. Если ответ не получен, или обнаружено наличие посторонних лиц - незамедлительно выключить лифт, отправить аварийную бригаду, в ночное время вызвать полицию</p> <p>Б. Оператор должен отключить лифт, если возникшая неисправность “Проникновение в машинное помещение” не устранилась за 2 минуты</p> <p>В. Включить громкую связь с машинным помещением и спросить - кто там</p> <p>Г. Оператор должен отключить лифт и вызвать полицию</p> <p>Д. Если на лифте в это время не производится техническое обслуживание, необходимо выйти на переговорную связь с МП. Если ответ не получен, или обнаружено наличие посторонних лиц - незамедлительно отправить аварийную бригаду, в ночное время вызвать полицию</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.7</p>		
4.	<p>(Правильная последовательность) Порядок включения системы диспетчерского контроля</p> <p>А. Включить Источник Бесперебойного Питания</p> <p>Б. Включить компьютер (при его наличии) и дождаться запуска программы диспетчеризации лифтов "Океан"</p> <p>В. Включить оборудование диспетчерского комплекса КЛШ</p> <p>Г. Отправить обслуживающий персонал для осмотра и включения лифтов</p> <p>Производственная инструкция операторов *.2.1</p>		
5.	<p>(Один или несколько правильных ответов) Действия диспетчера при внезапном отключении электропитания лифтов.</p> <p>А. Необходимо выйти на переговорную связь с каждым остановившимся лифтом. Отправить обслуживающий персонал для осмотра, отключения лифтов с которыми пропала связь и эвакуации застрявших пассажиров. При наличии пассажиров, дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта, сделать запись в журнале приема-сдачи смен</p> <p>Б. Обслуживающему персоналу, после эвакуации всех застрявших пассажиров, если не удалось восстановить связь, необходимо отключить эти лифты и сообщить об этом оператору, оператор передаёт заявку диспетчеру, делает запись в журнале приема-сдачи смен</p> <p>В. Включить переговорную связь, при наличии пассажиров, дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта, отключить лифт дистанционно, сделать запись в журнале приема-сдачи смен</p> <p>Г. Открыть электронный журнал, проанализировать события, отправить обслуживающий персонал для отключения лифтов, сделать запись в журнале приема-сдачи смен</p> <p>Производственная инструкция операторов 3.1, 3.2</p>		
6.	<p>(Один правильный ответ) Действия диспетчера при остановке лифта для выполнения внепланового ремонта, ЕО, ТО или ППР.</p> <p>А. Включить переговорную связь, чтобы убедиться в проведе-</p>		

	<p>нии ТО на лифте Б.Сделать запись в журнал приёма сдачи смен о времени начала и окончания ТО В.Не предпринимать никаких действий Г. Фиксирует время остановки и запуска лифта в журнале приёма-сдачи смен о начале и окончании ТО и в диалоговом окне программы «Океан» устанавливает реакцию на все события, в конце ТО устанавливает реакцию только на вызов Д.Включить переговорную связь с кабиной, чтобы убедиться в отсутствии пассажиров. Включить переговорную связь, чтобы убедиться в проведении ТО на лифте. Сделать запись в журнал приёма сдачи смен о времени начала и окончания ТО Е.Фиксирует время остановки лифта в журнале приёма-сдачи смен и в диалоговом окне программы «Океан», устанавливает реакцию только на вызов</p> <p>Производственная инструкция операторов 4.1</p>		
7.	<p>(Один правильный ответ) Действия диспетчера при регистрации сигнала с лифта "Нет связи".</p> <p>А. Необходимо отправить обслуживающий персонал для выявления и эвакуации застрявших пассажиров, устранения неисправности. При невозможности устранения неисправности обслуживающий персонал отключает лифт, оператор передает заявку диспетчеру и делает запись в журнал приема-сдачи смен Б.Перезапустить диспетчерский комплекс, сделать запись в журнал приёма-сдачи смен. Г.Передать заявку связисту, для устранения неисправности, сделать запись в журнал приёма-сдачи смен. Д.Направить обслуживающий персонал для устранения неисправности, который в случае невозможности устранения - отключает лифт. Передать заявку диспетчеру.</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.8</p>		
8.	<p>(Один или несколько правильных ответов) Действия диспетчера при регистрации неисправности с лифта "Многократный реверс дверей".</p> <p>А.Выйти на переговорную связь, при отсутствии пассажиров в кабине, по истечении 2 минут, если неисправность не устранилась - отключить лифт. Отправить обслуживающий персонал Б.Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал В.Отправить обслуживающий персонал Г.Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.2.1</p>		
9.	<p>(Правильная последовательность) Порядок выключения системы диспетчерского контроля</p> <p>А.Выйти на переговорную связь с кабиной лифта Б.Отключить все лифты диспетчерского комплекса согласно с установленным порядком</p>		

	<p>В. Убедиться в отсутствии пассажиров и отключить лифт дистанционно</p> <p>Г. При наличии пассажиров предложить им покинуть кабину в связи с необходимостью отключения лифта</p> <p>Д. Завершить работу программы "Океан", завершить работу компьютера</p> <p>Е. Отключить источник бесперебойного питания диспетчерского комплекса</p> <p>Ж. Выключить оборудование диспетчерского комплекса КЛШ</p> <p>Производственная инструкция операторов *.1.1</p> <p>Г. Не ниже IV группы.</p> <p>(Приказ № 1120н Гл. III п. 3.1; РД 10-360-00 п. 1.6)</p>		
10.	<p>(Один правильный ответ) Действия диспетчера при регистрации неисправности на лифте "Проникновение в шахту".</p> <p>А. Выйти на переговорную связь. Незамедлительно отправить обслуживающий персонал для выяснения причины неисправности. При наличии пассажиров, дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта</p> <p>Б. Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал</p> <p>В. Отправить обслуживающий персонал</p> <p>Г. Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.3</p>		
11.	<p>(Один правильный ответ) Действия диспетчера при регистрации неисправности на лифте "Аварийная блокировка".</p> <p>А. Выйти на переговорную связь. Незамедлительно отправить обслуживающий персонал для выяснения причины неисправности. При наличии пассажиров, дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта</p> <p>Б. Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал</p> <p>В. Отправить обслуживающий персонал</p> <p>Г. Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.3</p>		
12.	<p>(Один или несколько правильных ответов) Действия диспетчера при регистрации неисправности на лифте "Авария главного привода по УКСЛ".</p> <p>А. Выйти на переговорную связь. Незамедлительно отправить обслуживающий персонал для выяснения причины неисправности. При наличии пассажиров, дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта</p> <p>Б. Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал</p> <p>В. Отправить обслуживающий персонал</p> <p>Г. Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.4.2</p>		
13.	<p>(Один или несколько правильных ответов) Перед началом работы диспетчер обязан:</p> <p>А. Принять смену и ознакомиться с оперативной ситуацией по простоям лифтов и принимаемых мерах по их пуску</p>		

	<p>Б.Принять ключи от машинных (блочных) и служебных помещений (при их наличии), журналы приема-сдачи смен и выдачи ключей</p> <p>В.Проверить работоспособность пульта, телефонной связи при их наличии</p> <p>Г.Сделать запись о результатах приемки в журнале приема-сдачи смен</p> <p>Д.При наличии несоответствий принять смену и сообщить ответственному за аварийное обслуживание (руководству организации)</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.1</p>		
14.	<p>(Один правильный ответ) Действия диспетчера при регистрации неисправности на лифте "Не сработал датчик УБ".</p> <p>А.Включить переговорную связь, выяснить наличие пассажиров в кабине лифта, дать необходимые разъяснения, передать заявку обслуживающему персоналу на устранение неисправности, сделать соответствующую запись в журнал приема-сдачи смен</p> <p>Б.Отправить обслуживающий персонал на устранение неисправности, сделать соответствующую запись в журнал приема-сдачи смен</p> <p>В.Сделать сброс неисправностей, в случае неоднократного повторения, сделать запись в журнале приема-сдачи смен</p> <p>Г.Включить переговорную связь, выяснить наличие пассажиров в кабине лифта, дать необходимые разъяснения, передать заявку обслуживающему персоналу на устранение неисправности</p> <p>Производственная инструкция операторов 2.2.1.5</p>		
15.	<p>(Один правильный ответ) Правила заполнения Журнала приема-сдачи смен.</p> <p>А.Неисправности, которые появляются в журнале событий на мониторе, с регистрацией времени по электронному журналу. В объеме производственной инструкции оператора.</p> <p>Б.Обнаруженные неисправности, с регистрацией времени обнаружения и характера неисправности.</p> <p>В.Плановые осмотры лифтов (ЕО, ТО, ППР) с регистрацией времени начала и окончания работ, фамилии исполнителя и результаты выполненной работы.</p> <p>Г.На основании положения об организации аварийно-технического обслуживания, в соответствии с образцом и производственной инструкции оператора.</p>		
16.	<p>(Один правильный ответ) Действия диспетчера в случае аварии или несчастного случая.</p> <p>А.Немедленно с диспетчерского пульта выключить лифт, сообщить о происшествии непосредственному руководству и администрации-владельцу лифта</p> <p>Б.Сообщить непосредственному руководству и администра-</p>		

	<p>ции-владельцу лифта В.Выключить лифт дистанционно Г.Отправить обслуживающий персонал для осмотра места происшествия Производственная инструкция операторов 2.2.1.6</p>		
17.	<p>1. (Один правильный ответ) Ответственность диспетчера А.Диспетчер, виновный в нарушении своих производственных инструкций, несет ответственность за допущенные нарушения согласно действующему законодательству Б.Диспетчер, виновный в нарушении своих производственных инструкций, несет ответственность за допущенные нарушения согласно действующему техническому регламенту РФ. В.Диспетчер, виновный в нарушении своих обязанностей, несет административную ответственность за допущенные нарушения с взысканием. Г.Диспетчер не несёт ответственности согласно действующему законодательству РФ за нарушение своих производственных инструкций. Производственная инструкция операторов 5.1</p>		
18.	<p>2. (Один правильный ответ) Кому диспетчер выдаёт ключи от машинных и блочных помещений А.Электромеханику Б.Связисту В.Работникам других организаций, при наличии удостоверения Г.Лицам имеющим право доступа Д.Электронщику Е.Начальнику участка Производственная инструкция операторов 2.2</p>		
19.	<p>(Один правильный ответ) Какая информация должна выводиться на диспетчерский пульт: А. О срабатывании электрических цепей безопасности; Б. О несанкционированном открывании дверей шахты; В. Об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения. Г. Все перечисленные (ТР ТС 011/2011 Приложение п. 4; ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.21)</p>		
20.	<p>(Один правильный ответ) Какую группу допуска по электробезопасности должны иметь диспетчера(операторы) осуществляющие диспетчерский контроль за лифтами: А. II группу. Б. III группу. В. II или III группу. Г. Не ниже IV группы. (Приказ № 1120н Гл. III п. 3.1; РД 10-360-00 п. 1.6)</p>		
<p>Оценка результатов выполнения задания:</p>		<p>Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 – (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ 1 балл.</p>	

Результат теоретического этапа экзамена:	_____ сдан/не сдан Эксперт: _____ (подпись) (расшифровка)
С результатом экзамена ознакомлен соискатель:	_____ (подпись) (расшифровка)